

Số: /SCT-QLNL
V/v xả lũ của Nhà máy thủy điện
Sông Lô 6, Sông Lô 7, Sông Lô 8A,
Sông Lô 8B

Tuyên Quang, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân thành phố Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hoá; Sơn Dương.

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 107/2024/CV-LS ngày 10/6/2024 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn về việc xả lũ Nhà máy Thủy điện Sông Lô 8A, Sông Lô 8B; Văn bản số 106/2024/CV-SL7 ngày 10/6/2024 về việc xả lũ Nhà máy Thủy điện Sông Lô 7; Văn bản số 36/2024/CV-XTHG ngày 10/6/2024 của Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang về việc xả lũ Nhà máy Thủy điện Sông Lô 6.

Sở Công Thương thông báo các cơ quan, đơn vị (như mục kính gửi) về việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Sông Lô 6, Sông Lô 7, Sông Lô 8A, Sông Lô 8B như sau:

1. Nhà máy thủy điện Sông Lô 6

- Thời gian xả dự kiến từ 08 giờ 30 phút, ngày 10/06/2024.
- Lưu lượng xả qua nhà máy dự kiến: 1.900m³/s (Dự kiến 10h30' ngày 10/06/2024 lưu lượng về tăng lên khoảng 5.000m³/s).
- Tổng cửa xả: 6 cửa.
- Mức nước thượng lưu nhà máy: cos +54,6 m.
- Hình thức xả: Nâng cửa van và vận hành phát điện.

2. Nhà máy thủy điện Sông Lô 7

- Thời gian xả dự kiến từ 09 giờ 00 phút, ngày 10/06/2024.
- Lưu lượng xả qua nhà máy dự kiến: 1.400m³/s (Dự kiến 12h00' ngày 10/06/2024 lưu lượng về tăng lên khoảng 3.000m³/s; 15h00' có thể tăng lên 6.000m³/s).
- Tổng cửa xả: 10 cửa.
- Mức nước thượng lưu nhà máy: cos +41,00 m.
- Hình thức xả: Nâng cửa van xả.

3. Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A

- Thời gian xả dự kiến từ 10 giờ 00 phút, ngày 10/06/2024.
- Lưu lượng xả qua nhà máy dự kiến: 2.000 m³/s và các giờ tiếp theo có thể tăng lên 5.000 m³ đến 6.500 m³.
- Tổng cửa xả: 10 cửa.
- Mức nước thượng lưu nhà máy: cos +32,4 m.

- Hình thức xả: Nâng cửa van và dừng vận hành phát điện.

4. Nhà máy thủy điện Sông Lô 8B

- Thời gian xả dự kiến từ 11 giờ 30 phút, ngày 10/06/2024.

- Lưu lượng xả qua nhà máy dự kiến: 2.700 m³/s và các giờ tiếp theo có thể tăng lên 5.000 m³ đến 7.000 m³.

- Tổng cửa xả: 11 cửa.

- Mức nước thượng lưu nhà máy: cos +25,4 m.

- Hình thức xả: Nâng cửa van và dừng vận hành phát điện.

(Có Văn bản số 107/2024/CV-LS ngày 10/6/2024 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn về việc xả lũ Nhà máy Thủy điện Sông Lô 8A, Sông Lô 8B; Văn bản số 106/2024/CV-SL7 ngày 10/6/2024 về việc xả lũ Nhà máy Thủy điện Sông Lô 7; Văn bản số 36/2024/CV-XTHG ngày 10/6/2024 của Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang về việc xả lũ Nhà máy Thủy điện Sông Lô 6 kèm theo).

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi đến nhân dân trong khu vực để biết và có biện pháp phòng, chống nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Lưu: VT, QLNL, Kiên.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Đức Tiến